



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พช.4

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางสาวพชรพร สารการ

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทบ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๙๒๑๔๑๘ ลงวันที่ ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓...นางสาวพชรพร สารการ
อยู่บ้านเลขที่..๒๔/๒๙..หมู่ ๑ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตแรง
ต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่..๑...ตำบล...แก่ง....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....
ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัยจำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร
เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๓๑๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๑๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....โวลท์ เวลา..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอแอมป์ เฟส บี.....เฟส ซี.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้

ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๐ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย(กฟผ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%)

๑.แรงต่ำ(๐๑.๑) เป็นเงิน ๑๒,๕๖๕.๙๘ บาท(งบลงทุน)

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๘๗๙.๖๑ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๓,๔๔๕.๕๙ บาท(หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)โดยใช้

งบลงทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๖
มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก(น) ๑๔๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๐๕ / ๒๕๖๓

พช.๔

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

ทบ.บต.รักษาการแทน ผจก.กฟส.เพ