



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พช.4

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายจตุรินทร์ ดิยะศิริ

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๙๖๐๐๗๓ ลงวันที่ ๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๓...นายจตุรินทร์ ดิยะศิริ  
อยู่บ้านเลขที่...๖๔/๕...หมู่ ๗ ตำบลเพ อำเภอมือเืองระยอง จังหวัดระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไป  
ยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่...๗...ตำบล...เพ...อำเภอ...เมือง...จังหวัด.....  
ระยอง.....ใช้กับห้องแถวจำนวน ๓ ห้อง

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๓๑๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๑๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....โวลท์ เวลา..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ .....แอมป์ เฟส บี.....เฟส ซี.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟส. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้

ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม.(เพิ่มเฟส) ๒ เส้น ระยะทาง ๑๓๓ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำ เป็นเงิน ๒๖,๔๘๔.๐๙ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๘๕๓.๘๙ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๒๘,๓๓๗.๙๘...บาทสองหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบเจ็ด  
บาทเก้าสิบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผ่นผัง และ  
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พช.๔

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๙๐/๖๕๖๓

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายทรงอิทธิ วิภูศิริ)

ผจก.กฟส.เพ

๘ มิ.ย. ๒๕๖๓