



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พช.4

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางสาวนัจฉาณต์ ตระกูลราษฎร์

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ท.บ.ต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๙๓๘๔๔๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓.....นางสาวนัจฉาณต์ ตระกูลราษฎร์
อยู่บ้านเลขที่...๘/๑๑..หมู่ ๒ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง.....มีความประสงค์ขอขยาย
เขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่...๒...ตำบล...สำนักทอง.....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด
.....ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๔๑๘.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๑๑๘.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....โวลท์ เวลา..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอแอมป์ เฟส บี.....เฟส ซี.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้

ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๑๘ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย(กฟผ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%)(C-b๓-H-PHECM.๐๐๕๔.๐๑.๑)

๑.แรงต่ำ(๐๑.๑) เป็นเงิน ๖๕,๒๗๔.๔๒ บาท(งบลงทุน)

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๔,๕๖๙.๒๐ บาท

กฟผ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๖๙,๘๔๓.๖๒...บาท(หกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทหก

สิบสองสตางค์)โดยใช้งบลงทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม

๒๕๖๒ และตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น) ๑๔๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖

ธันวาคม ๒๕๖๒)

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พช.๔

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๙๒/๖๕๖๓

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายทรงฤทธิ์ วิสุทธิ)

ผจก.กฟส.เพ
๘ มิ.ย. ๒๕๖๓