



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พช.4

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางฐิติภา ขวัญเนตร

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผบ.บต.

(Signature)
๓๑ ก.ค.๖๓

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๘๗๖๘๖๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓...นางฐิติภา ขวัญเนตร
อยู่บ้านเลขที่...๑๓/๓๔..หมู่ ๓ ตำบลกะเจต อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตแรง
ต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบ.บต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่...๑...ตำบล...เพ...อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....
ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัยจำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๔๐๐.....เมตร
เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๔๖๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๖๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์
หม้อแปลงขนาด.....๒๕๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้
ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๖๐ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๓๙,๔๗๙.๓๐ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒,๗๖๓.๕๕ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ~~๔๒,๒๔๒.๘๕~~ บาท (สี่หมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(Signature)

(นายจักรภัทร แสงสูง)

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๑๓๖/๖๕๖๓

พช.๔

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(Signature)
(นายทรงฤทธิ์ วิสุทธิ)
ผจก.กฟส.เพ
๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓