



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.4

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายกัมปนาท พรหมสา

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๙๖๘๐๐๘ ลงวันที่ ๐๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓....นายกัมปนาท พรหมสา
อยู่บ้านเลขที่..๑๒/๗,๘,๙..หมู่ ๓ ตำบลเชียงปรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์ขอ
ขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....-หมู่ที่..๑...ตำบล...เพ...อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....
ระยอง.....ใช้กับอาคารพาณิชย์ จำนวน ๕ ห้อง

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๓๔๘...เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๔๘.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟส. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้
ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๙๕ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๖ เมตร

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๙๕ ต.มม.(เมนสายเคา) ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๒๗ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำ เป็นเงิน ๔๒,๓๔๘.๙๐ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒,๙๖๔.๔๒ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๕,๓๑๓.๓๒ บาท(สี่หมื่นห้าพันสามร้อยสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๑๖๐/๖๕๖๓

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๔

(นายสุชาติ เมตตา)

ทผ.บต.รักษาการแทน ผจก.กฟส.เพ

๑๓ ก.ค.๖๓