



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.4

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางสาวดวงฤดี ทับแห

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผบ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๘๘๖๒๐๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓.....นายศรีทัศน์ งามปานกลาง
อยู่บ้านเลขที่..๒๒/๑๑..ม.๓ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง.....มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยัง
ที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....- หมู่ที่..๓..ตำบล...เพ.....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....
ระยอง.....ใช้กับบ้านอยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๑๐๐.....เมตร
เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๑๒๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๒๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟสบี.....-.....เฟสซี.....-.....แอมป์
หม้อแปลงขนาด.....๒๕๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้
ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๖๕ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๓,๒๙๑.๐๐ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๙๓๐.๓๗ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๑๔,๒๒๑.๓๗...บาท(หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบหนึ่งบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/.....๑๕๕/๖๕๓

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๔

(นายทรงฤทธิ์ วิภูศิริ)

ผจก.กฟส.เพ

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๓