



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.4

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายสมบัติ ปลื้มเกษร

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผบ.ต. 

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๔๘๔๕๗๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓...นายสมบัติ ปลื้มเกษร
อยู่บ้านเลขที่..๕๐/๓..หมู่ ๒ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขต
แรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบ.ต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....-หมู่ที่..๒...ตำบล...สำนักทอง....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด
.....ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัยจำนวน ๑ หลังคาเรือน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร
เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๓๑๘...เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๑๘.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์
หม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้
ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๘ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย(ผพ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%)(C-๖๓-H-PHECM.๐๐๘๔.๐๒.๑)

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๓,๓๑๘.๐๔ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๙๓๒.๒๖ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๑๔,๒๕๐.๓๐...บาท(หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาท
สามสิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๑๖๑/๒๕๖๓

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๔

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายทรงฤทธิ์ วิภูศิริ)

ผจก.กฟส.เพ

๓ ก.ย. ๒๕๖๓