



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.4

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางสาวศศิธร แซ่เจี๊ยะ

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผบ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๙๙๕๖๗๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓.....นางสาวศศิธร แซ่เจี๊ยะ
อยู่บ้านเลขที่..๖๗๐..ซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๓๘ แขวงบางมด เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความ
ประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบ.บต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....-หมู่ที่.๓...ตำบล...แก่ง.....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....
ระยอง.....ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๑๐๐.....เมตร
เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๑๗๔.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๗๔.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์
หม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้
ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๙๕ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๗๔ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๕๐,๘๐๒.๙๓ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓,๕๕๖.๒๑ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๕๔,๓๕๙.๑๔ บาท (ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทสิบสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๑๗๖/๖๕๖๓

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๔

(นายสุชาติ เมตตา)

ผบ.บต.รักษา กฟส.เพ

๑๗๖/๖๕๖๓