



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๔

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ-อบต.แก่ง(ไฟสาธารณะสายยุงทอง)

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

รายละเอียด

ตามหนังสือเลขที่ รย.๗๓๘๐๒/๗๓๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ แจ้งความประสงค์ ขยายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และให้ PEA ประมาณราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.สถานที่ขอใช้ไฟ....บริเวณซอยเขายายชุม ม.๔ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง.....ขอใช้ไฟเพื่อ...ใช้กับที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน

๒.หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๓...เฟส วงจรที่...๖...ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ...บ้านเพ...อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ...๓...กม.

๓.ภูมิประเทศ.....ภูมิประเทศไม่สะดวก

๔.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการตามระเบียบกฟภ. ทั้งหมด...

วิธีดำเนินการ

แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งชุดสายลัดหม้อแปลงเข้ามิเตอร์ ระบบ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด

แผนกไฟสาธารณะภายใน

- พาดสายขนาด ๕๐ ต.มม.๑ เส้น ระยะทาง ๘๐๐ เมตร

เงินลงทุน

ค่าก่อสร้างขยายเขต เป็นเงิน ๗๐,๑๘๕.๓๘ บาท

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๔,๙๑๒.๙๘ บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๗๕,๐๙๘.๓๖ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันเก้าสิบแปดบาท สามสิบหกสตางค์) ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติ ตามข้อตกลง(กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน) เมื่อก่อสร้างเสร็จทรัพย์สิน แผนกหม้อแปลงภายในเป็นของผู้ใช้ไฟ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของกฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน... -...บาท งบทำการ จำนวน...-...บาท และงบลงทุน จำนวน-...บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างาน และรายละเอียดต่างๆ มาด้วยแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๔

ที่ ก.๒เพ(บต)/...๑๔๕/๖๕๖๓

อนุมัติ-ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

ทผ.บต.รักษาแทน ผจก.กฟส.เพ