



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.4

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นาย สมศักดิ์ ตรงชื่น

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผบ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๐๑๑๕๔ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.....นาย สมศักดิ์ ตรงชื่นอยู่บ้านเลขที่..๕๓..หมู่๒ ตำบลกะเจ็ด อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง.....มีความประสงค์ขอขยาย เขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบ.บต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต บ้านเลขที่ - หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเจ็ด อำเภอมือง จังหวัดระยอง
ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๑๘๐.....เมตร
เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๑๙๒.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๑๒.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ใต้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์
หม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้
ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๒ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๒,๓๘๕.๙๙ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๘๖๗.๐๒ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๓,๒๕๓.๐๑ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๑๔๔/๖๕๖๓

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๔

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายปัญญา ปิตะโหด)

ผจก.กฟส.เพ

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓