



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๔

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ-อบต.แก่ง(ขอร่วมใจพัฒนา)

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทบ.บต.

รายละเอียด

ตามหนังสือเลขที่ รย.๗๓๘๐๓/๑๔๘๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งความประสงค์ ขยายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และให้ PEA ประมาณราคาค่าใช้จ่ายนั้น ทบ.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.สถานที่ขอใช้ไฟ....บริเวณซอยเขายายซุม ม.๒ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง....ขอใช้ไฟเพื่อ...ใช้กับที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน

๒.หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๑...เฟส วงจรที่...๒...ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ...บ้านเพ...อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ...๗...กม.

๓.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวก

๔.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการตามระเบียบกฟภ. ทั้งหมด...

วิธีดำเนินการ

แผนกแรงต่ำ

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๖ ต้น

- พาดสายขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๓๐ เมตร

เงินลงทุน

ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๕๒,๐๘๖.๖๐ บาท

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓,๖๔๖.๐๖ บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๕๕,๗๓๒.๖๖ บาท (ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทหกสิบหกสตางค์) ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลง(กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน) เมื่อก่อสร้างเสร็จทรัพย์สิน แผนกหม้อแปลงภายในเป็นของผู้ใช้ไฟ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของกฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน... -...บาท งบทำการจำนวน...-...บาท และงบลงทุน จำนวน-...บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างาน และรายละเอียดต่างๆ มาด้วยแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๔

ที่ ก.๒เพ(บต)/.....๑๙๕/๖๕๖๓

อนุมัติ-ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว

(นายปัญญา ปิตะโตร์)

ผจก.กฟส.เพ

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓