



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.4

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายวิชัย คณิตชัยเดชา

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทบ.บต.

๑.เรื่องเดิม

- ๖ ม.ค. ๒๕๖๕

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๐๒๔๓๓๗ ลงวันที่ ๐๔ มกราคม ๒๕๖๓.....นายวิชัย คณิตชัยเดชา
อยู่บ้านเลขที่..๒๗.. ตำบลกะเจ็ด อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง.....มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไป
ยังที่ของผู้ร้อง ทบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่.๗...ตำบล...กะเจ็ด....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....
ระยอง.....ใช้กับสวน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๓๑๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๑๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๕๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้
ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๙๕ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๒๒ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๘,๙๙๔.๙๐ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๓๒๙.๖๔ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น...๒๐,๓๒๔.๕๔...บาท(สองหมื่นสามร้อยยี่สิบสี่บาทห้าสิบลบาทสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๐๑/๖๕๖๕

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๔

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

นายปัญญา ปิตะโตร์

(นายปัญญา ปิตะโตร์)

ผจก.กฟส.เพ

- ๖ ม.ค. ๒๕๖๕