



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.4

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายอำนวย รักษาแลง

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๐๒๗๒๙ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔.....นายอำนวย รักษาแลง
อยู่บ้านเลขที่..๒๗.. ตำบลกะเจ็ด อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง.....มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไป
ยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่..๑...ตำบล...แกลง.....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....
ระยอง.....ใช้กับสวน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร
เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๓๑๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๑๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟสบี.....-.....เฟสซี.....-.....แอมป์
หม้อแปลงขนาด.....๓๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟส. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้
ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอ. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๗ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๓๐ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๖๘,๓๖๓.๓๐ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๔,๗๘๕.๔๓ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๗๓,๑๔๘.๗๓ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบบาทสามสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/.....๐๖/๒๕๖๔.....

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายปัญญา ปิตะโตร์)

ผจก.กฟส.เพ

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๔

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๔