



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.4

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายอดิศักดิ์ โพธิ์หิรัญ

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

- ๕ กฟ. ๒๕๖๕

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๐๓๔๗๖๕ ลงวันที่ ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.....นายอดิศักดิ์ โพธิ์หิรัญ
อยู่บ้านเลขที่ ๓๕๔ ถนนพระราม๙ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ขอ
ขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล.....กะเจ็ด.....อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....
ระยอง.....ใช้กับสวน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๕๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๕๑๒.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๑๒.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๒๕๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้
ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ตร.มม.(เพิ่มเฟส) ๒ เส้น ระยะทาง ๑๗ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๖,๓๔๕.๓๗ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๔๔๔.๑๘ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๖,๗๘๙.๕๕ บาท(หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/.....๒๑/๖๕๖๕.....

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๔

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายปัญญา ปิยะโศธร)