



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.4

ถึง พจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางสาวชลลุกกา บุญกาญจน์

เรียน พจก.กฟส.เพ ผ่าน พผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

๑๖ มีค. ๒๕๖๔

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๑๑๐๔๔๗๗ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔.....นางสาวชลลุกกา บุญกาญจน์ อายุบ้านเลขที่..๓๐/๓..หมู่..๗ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง.....มีความประสงค์ขอขยายเขต แรงดันไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งซ่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....-..หมู่ที่..๗..ตำบล...แกลง....อำเภอ...เมือง....จังหวัด..... ระยะ.....ใช้กับสวน

๒.ภูมิประเทศ.....ป่าบังติงานไม่สะอาดเกินควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๔๐...เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๑๐๐.....เมตร

๔.โวลท์ปلاຍสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ติดหม้อแปลงวัดได้ เพส เอ .....-.....แอมป์ เพสบี.....-.....เพสซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้ห้องน้ำทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

## ๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ตร.ม. ระบบ ๑ เพส ๒ สาย ระยะทาง ๑๐๐ เมตร

### ๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงดันภายนอก เป็นเงิน ๑๕,๔๔๙.๕๔ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๐๘๑.๔๗ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๖,๕๓๐.๔๗ บาท(หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบหนึ่งบาทกนํอสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๔

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๔๖/๖๔๖

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

พผ.บต.รักษาการแทน พจก.กฟส.เพ