



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๔

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายปัญญา เหล่าปรีชาชาญ

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทบ.บด.

๑.เรื่องเดิม

- ๘ มี.ค. ๒๕๖๔

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๐๔๔๘๙๖ ลงวันที่ ๐๓ มีนาคม ๒๕๖๔.....นายปัญญา เหล่าปรีชาชาญ
อยู่บ้านเลขที่..๔๙/๓.. ตำบลกะเจ็ด อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง.....มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำ
ไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....หมู่ที่..๔...ตำบล...กะเจ็ด....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....
ระยอง.....ใช้กับสวน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๓๔๒...เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๔๒.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้

ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. เพิ่มเฟส ๒ เส้น ระยะทาง ๔๒ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๗,๘๘๙.๑๔ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๕๕๙.๒๔ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น.....๘,๔๔๘.๓๘...บาท(แปดพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ

ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๔

ที่ ก.๒ เพ(บด.) / ๕๐/๖๕๕๕

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายปัญญา ปิตะโทตร์)

ผจก.กฟส.เพ