



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.4

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางสมปอง ฤทธิรักษา

เรียน ผจก.กฟส.เพ [] น.พ.บ.ต.

๑.เรื่องเดิม

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๔

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๐๔๙๔๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔.....นางสมปอง ฤทธิรักษา
อยู่บ้านเลขที่..๑๘๑/๕..หมู่ ๗ ตำบลเพ อำเภอมือเืองระยอง จังหวัดระยอง.....มีความประสงค์ขอขยายเขตแรง
ต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่.....-หมู่ที่..๗...ตำบล...เพ....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด.....
ระยอง.....ใช้กับสวน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๘๓๐...เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๕๓๐.....เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้
ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๕๓๐ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๗๕,๒๕๓.๐๔ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๒,๒๖๗.๗๑ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๘๗,๕๒๐.๗๕ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๔

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๕๕/๖ ๕๕๔

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายปัญญา ปิตะโตร์)