



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๔

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางสาวธนกร สกุลวงษ์

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๐๖๑๘๓๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔.....นางสาวธนกร สกุลวงษ์  
อยู่บ้านเลขที่..๔๒/๑๔..หมู่ ๖ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์ขอย้ายเขตแรงต่ำไป  
ยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอย้ายเขตบ้านเลขที่.....-หมู่ที่..๕...ตำบล...สำนักทอง.....อำเภอ...เมือง.....จังหวัด  
.....ระยอง.....ใช้กับสวน

๒.ภูมิประเทศ.....ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒.....

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๓๐๐.....เมตร  
เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๖๕๐...เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต.....๓๕๐.....เมตร

๔.โวลต์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลต์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ .....-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์  
หม้อแปลงขนาด.....๕๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ต.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้  
ไฟเป็นผู้ออก

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๓๕๐ เมตร

๓.ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๔๙,๔๑๑.๐๑ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓,๔๕๘.๗๗ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๕๒,๘๖๙.๗๘ บาท (ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียด แผนผัง และ  
ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/.....๗๐/๒๕๖๔

อนุมัติ - ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายจักรภัทร แสงสูง)

พชง.๔

(นายปัญญา ปิตะโตร์)

ผจก.กฟส.เพ

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔