



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๔

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางละเมียด สิงห์เมืองไชย

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผบ.บต.

๑. เรื่องเดิม

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๐๗/๒๒๖๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวงามศิริ ตรีไตรรัตน์กุล อยู่บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ ๓ ตำบลแก่ง อำเภอมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบ.บต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ตรงข้ามหมู่บ้านจิวรรณ ตำบลแก่ง อำเภอมือง จังหวัดระยอง ใช้งบที่
อยู่อาศัย

๒.ภูมิภาคประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว
ประมาณ ๒๖๐ เมตร รวมระยะทาง ๖๐ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๒๕๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟ
เป็นผู้ออก

๓. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๖๐ เมตร

๔. ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๓๔,๘๙๑.๕๐ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒,๔๔๒.๔๑ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๗,๓๓๓.๙๑ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบเอ็ด
สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) ๕๗/๖ ๕๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายปัญญา ปิตะโตร์)

ผจก.กฟส.เพ

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕