



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๔

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางสาวบังอร สุนานันท์

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑. เรื่องเดิม ๑ ๒ พ.ค. ๒๕๖๔

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๐๖๖๗๓๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวบังอร สุนานันท์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๖/๒๘ หมู่ ๑ ซ.โนไร่ ๑๑ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์ขอ ขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ๑๖/๒๘ หมู่ ๑ ซอยโนไร่ ๑๑ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๙๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จ แล้วประมาณ ๓๓๐ เมตร รวมระยะทาง ๑๒๐ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA

๓. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๙๕ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๒๐ เมตร

๔. ค่าใช้จ่าย(กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%) (P-NHE๐๒.๐-H-PHECM.๑๔๑๘)

๑.แรงต่ำ(คพม.๒) เป็นเงิน ๔๕,๓๘๗.๑๖ บาท (งบลงทุน)

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓,๑๗๗.๑๐ บาท

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๘,๕๖๔.๒๖ บาท (สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบ หกสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น)๑๔๓๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ทวิภ

(นายตรีภพ พันธุ์เสื่อ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๔๕/๖๕๖๔

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายปัญญา ปิตะโตร์)

ผจก.กฟส.เพ

๑ ๒ พ.ค. ๒๕๖๔