



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางสาวปรมตา ปานสงค์

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผผ.บต.

๑. เรื่องเดิม

- ๘ มิ.ย. ๒๕๖๔

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๐๗๓๔๔๘ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวปรมตา ปานสงค์
อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๙/๖๘ ซอยร่วมมิตรพัฒนาแยก ๘ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมี
รายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอย้ายเขต บ้านเลขที่ ๕๕๕ ม.๔ ตำบลแก่ง อำเภอมือง จังหวัดระยอง ใช้กับบ้านอยู่
อาศัย โดยขอติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๓ เฟส ๔ สาย ๒๓๐/๔๐๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.ภูมิภาคประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ.....๔๔๐.....เมตร

เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว ประมาณ.....๓๙๐.....เมตร รวมระยะทางที่ขยายเขต..... ๔๔๐.....เมตร

๔.โวลต์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต.....-.....โวลต์ เวลา.....-..... น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....เฟส ซี.....-.....แอมป์

หม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....KVA

๖.โหลดรวมของผู้ใช้ไฟ.....-.....KW

๗.สายที่พาดอยู่ ณ จุดขยายเขตเป็นสาย.....อลูมิเนียม.....ขนาด.....๕๐.....ตร.มม.

๘.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟส. / ผู้ใช้ไฟและค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลง (C-๖๔-H-PHECM.๐๐๕๑.๐๑.๑)

- เพิ่มขนาดหม้อแปลงจาก ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ๑๐๐ KVA เป็น
๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ - ๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ๑๖๐ KVA

๒.๒ แผนกแรงต่ำ (C-๖๔-H-PHECM.๐๐๕๑.๐๑.๑)

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕ ตร.มม. ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๔๐ เมตร

๒.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก (๕๐%) (C-๖๔-H-PHECM.๐๐๕๑.๐๓.๑)

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕ ตร.มม. ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๓๐๐ เมตร

๒.๔ แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก (๕๐%) (C-๖๔-H-PHECM.๐๐๕๑.๐๓.๑)

- รื้อถอน แร็ค ๒ จำนวน ๒ ชุด

๓. ค่าใช้จ่าย/.....

๓. ค่าใช้จ่าย

๓.๑ ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

- แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	๑๗๘,๑๐๒.๖๖	บาท (งบลงทุน)
- แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	๔,๖๕๗.๐๐	บาท (งบทำการ)
- แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๓๐,๕๑๐.๒๕	บาท (งบลงทุน)
รวมเป็นเงิน		๒๑๓,๒๖๙.๙๑	บาท

๓.๒ ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

(✓) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (....) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม.....

๓.๓ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

- แผนกแรงต่ำภายนอก(๕๐%)	เป็นเงิน	๖๗,๕๗๑.๒๖	บาท
- แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๑๕๗.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๖๗,๗๒๘.๒๖	บาท

๓.๓.๔ สรุปค่าใช้จ่าย

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ	เป็นเงิน	๖๗,๗๒๘.๒๖	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๔,๗๔๐.๙๘	บาท
รวมเป็นเงิน		๗๒,๔๖๙.๒๔	บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๗๒,๔๖๙.๒๔ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน...-...บาท งบทำการจำนวน...-...บาท และงบลงทุน จำนวน ๒๑๓,๒๖๙.๙๑ บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงสูง และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พช. ๕

ที่ ก.๒ เท(บต.) / ๙๐ / ๖๕๖๔

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว



(นายปัญญา ปิยะโตร์)

ผจก.กฟส.เพ

๙ มิ.ย. ๒๕๖๔