



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางกลอยใจ อาจิณาจารย์

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน หผ.บต.

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๘๓๐๐๘ ลว.๒๓ มิ.ย. ๖๔ ที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอย้ายเขตจำหน่ายและตั้งหม้อแปลงไปยังสถานที่ที่ผู้ร้องขอ ผบต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายการดังต่อไปนี้

๑.ผู้ใช้ไฟ นางกลอยใจ อาจิณาจารย์ ๑๒๓/๑๖ หมู่ ๓ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย ผู้ใช้ไฟขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ เป็นขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๓ เฟส ๔ สาย

๒.สถานที่ขอใช้ไฟ ม.๒ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ อาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น จำนวน ๑ คูหา

๓.โหลดรวมจากการประเมินทั้งสิ้น ๖๕.๘๑ กิโลวัตต์ รายละเอียดดังนี้

-อาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น จำนวน ๑ คูหา ประเมินโหลด มิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๘๐/๓๘๐ โวลต์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง รวมโหลดประมาณ ๖๕.๘๑ กิโลวัตต์

๔.รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๓...เฟส วงจรที่...๖...ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ...บ้านเพ...อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ...๗.๕...กม.

๕.ภูมิภาค.....ปฏิบัติงานไม่สะดวก

๖.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการตามระเบียบกฟผ. ทั้งหมด...

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกหม้อแปลงภายนอก

-ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

-ติดตั้งแบบแขวนบนเสา

แผนกแรงต่ำภายนอก

-ปักเสาเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

-พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๙๕ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๓๐ เมตร

๓.เงินลงทุน

ในส่วนของกฟผ. แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	๒๓๘,๓๖๒.๓๓	บาท (งบลงทุน)
	รวมเป็นเงิน	๒๓๘,๓๖๒.๓๓	บาท

ในส่วนของ/....

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

-แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๓๖,๐๙๖.๙๙	บาท
-แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๓๗๑.๐๐	บาท
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๒,๕๕๒.๗๖	บาท
	รวมเป็นเงิน	๓๙,๐๒๐.๗๕	บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นของผู้ใช้ไฟจำนวนทั้งสิ้น ๓๙,๐๒๐.๗๕ บาท (สามหมื่นเก้าพันยี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

สำหรับเงินลงทุนส่วนของกฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน....บาท งบทำการ จำนวน... - ...บาท และงบลงทุน จำนวน ๒๓๘,๓๖๒.๓๓ บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ กฟส.เพ แจ้งผู้ใช้ไฟมีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ ยินดีให้ กฟภ. คำนวนโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย หน่วยงาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ศิริภาพ

(นายตรีภาพ พันธุ์เสือ)

พชง.๕

ที่ ก.๒เพ(บต.) / ๙๖/๖๕๖๕

อนุมัติ-ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว



(นายปัญญา ปิตะโฮตร์)

ผจก.กฟส.เพ

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕