



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๔

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางสาวประทุมวัน จินพละ

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน หม.บต.

๑. เรื่องเดิม

- ๗ ก.ค. ๒๕๖๔

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๐๘๘๑๙๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวประทุมวัน จินพละ อยู่บ้านเลขที่ ๒๖/๑ ม.๒ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ๒๖/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิภาคประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๒๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๓๓๐ เมตร รวมระยะทาง ๑๑๐ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๑๐๐ KVA

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๙๕ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๑๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย(กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%) (P-NHE๐๒.๐-H-PHECM.๑๔๒๐)

๑.แรงต่ำ(คพม.๒) เป็นเงิน ๔๓,๐๗๕.๖๓ บาท (งบลงทุน)

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๓,๐๗๕.๖๓ บาท (สี่หมื่นสามพันเจ็ดสิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กกก.(น)๑๔๓๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/๑๐๑/๒๕๖๔

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายปัญญา ปิตะโตร์)

ผจก.กฟส.เพ

๗ ก.ค. ๒๕๖๔