



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางสาวมาริส แอนดรูวส์

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผบ.บต. 

๑. เรื่องเดิม ๒ ๓ ก.ค. ๒๕๖๕

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๐๙๒๓๗๙ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวมาริส แอนดรูวส์ อยู่บ้านเลขที่ ๕๐/๑๒ ซ.กระท้อนลาย ตำบลแก่ง อำเภอมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ๕๐/๑๒ ซ.กระท้อนลาย ตำบลแก่ง อำเภอมือง จังหวัดระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๘๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๑๐๐ เมตร รวมระยะทาง ๒๐ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA

๓. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ


- ปีกเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๙๕ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร

๔. ค่าใช้จ่าย(กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%) (P-NHE๐๒.๐-H-PHECM.๑๔๒๒)

๑.แรงต่ำ(คพม.๒) เป็นเงิน ๑๕,๘๑๑.๗๕ บาท (งบลงทุน)

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๕,๘๑๑.๗๕ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบเอ็ดบาท สตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น)๑๔๓๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)


(นายตรีภพ พันธุ์เสื่อ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๑๑๒ / ๒๕๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว



(นายปัญญา ปิตะโตร์)

ผจก.กฟส.เพ

๓ ส.ค. ๒๕๖๕