



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางศิริรัตน์ อารักษ์สกุลวงศ์

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผผ.บต.

๑. เรื่องเดิม

๑ ๙ ต.ค. ๒๕๖๔

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๐๘๘๑๘๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางศิริรัตน์ อารักษ์สกุลวงศ์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ ๖ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต โครงการรุจรรัตน์ ๓ ซอยต้นลำดวน ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๘๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๔๘๐ เมตร รวมระยะทาง ๒๐๐ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๓. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๔ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

๔. ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๘๖,๕๔๐.๓๒ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๖,๐๕๗.๘๒ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๙๒,๕๙๘.๑๔ บาท (เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ทราฟ

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๑๕๔/๖๕๖๔

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีระศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๑ ๙ ต.ค. ๒๕๖๔