



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายทวี สืบญาติ

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑. เรื่องเดิม

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๑๐๓๑๕๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายทวี สืบญาติ
อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๒/๗ หมู่ ๔ ตำบลแก่ง อำเภอมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตแรงต่ำไปยังที่
ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ๑๐๒/๗ หมู่ ๔ ตำบลแก่ง อำเภอมือง จังหวัดระยอง
ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิภาคประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๖๕ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จ
แล้วประมาณ ๒๖๕ เมตร รวมระยะทาง ๑๐๐ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA

๓. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

- ปีกเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสาขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง
๑๐๐ เมตร

๔. ค่าใช้จ่าย(กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%) (P-NHE๐๒.๐-H-PHECM.๑๔๒๔)

- แรงต่ำ(คพม.๒)

เป็นเงิน ๔๓,๔๒๐.๕๔ บาท (งบลงทุน)

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๓,๔๒๐.๕๔ บาท (สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ
ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กกค.(น)๑๔๓๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ทวิ

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๑๕๓/๒๕๖๔

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีระศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔