



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางนุชจรินทร์ เรืองเดช

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑. เรื่องเดิม

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๑๓๔๕๓๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางนุชจรินทร์ เรืองเดช อยู่บ้านเลขที่ ๖๓ ม.๕ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ม.๕ ต.เพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ภูมิประเทศไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๓๘๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๔๖๑ เมตร รวมระยะทาง ๘๔๑ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๑๐๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕ ตร.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๘๑ เมตร

- รื้อถอนสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๗๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๔๕,๖๙๑.๕๔ บาท

๒.รื้อถอนแรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๖๐.๐๐ บาท

๓.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓,๑๘๘.๔๘ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๘,๘๗๙.๐๒ บาท (สี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๑๕๘/๖๕๖๔

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวิรัชศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๕