การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕ ถึง ผจก.กฟส.เพ
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ – นายทนงศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์
เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน หผ.บต.

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๔

๑. เรื่องเดิม

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๐๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายทนงศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์ อยู่บ้านเลขที่ ๑/๑ ซ.๑ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ต.สำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๒๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๑๓๖ เมตร รวมระยะทาง ๑๖ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ใต้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ – แอมป์ เฟส บี – แอมป์ เฟส ซี – แอมป์ หม้อแปลงขนาด ๕๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๖ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๑๕,๘๕๓.๕๙	บาท
๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๑,๐๓๗.๑๕	บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๕,๘๕๓.๕๙ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดห้าสิบสามบาทห้าสิบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ตรีภพ

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)
พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๑๑๗/๖๕๖๔
อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อสับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)
ผจก.กฟส.เพ
๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๔