



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - แนวทางหลวงชนบทระยอง

อ้างอิง หนังสือ ที่ คค ๐๗๐๓.๔๙/๒๒๓๐ กว. ๒ ธ.ค. ๖๔

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทบ.บต.

๑. เรื่องเดิม

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๑๓๙๘๓๗ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ขนาด ๓๐ เควีเอ ไปยังสถานที่ที่ผู้ร้องขอ ผบต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายการดังต่อไปนี้

๒. ข้อมูล

๑.สถานที่ขอขยายเขต ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๓๙-บ้านเกษตรศิริ อ.เมือง จ.ระยอง ใช้ไฟฟ้าสาธารณะ โดยติดตั้งชุดโคม LED ขนาด ๑๒๐ วัตต์ แบบกิ่งเดี่ยว ผู้ใช้ไฟขอขนาดมิเตอร์ เป็นขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๑ เฟส ๒ สาย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑ ของสถานีจ่ายไฟเพ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๑๗ กม

๔.ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๕.ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของกฟผ.

๓. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

๓.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๓๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งหม้อแปลงแบบแขวนบนเสา

- กฟผ.เป็นผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งเองทั้งหมด

๓.๒ แผนกมิเตอร์

- ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ขนาด ๓๐(๑๐๐)แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ค่าใช้จ่าย

๔.๑ ในส่วนของ กฟผ.แยกกบบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้ (งบลงทุน)

๔.๑.๑ แผนกมิเตอร์ เป็นเงิน ๒,๒๓๐.๐๐ บาท

๔.๒ ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกกบบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

๔.๒.๑ ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายใน เป็นเงิน ๑๔๓,๒๕๙.๕๒ บาท

๔.๒.๒ ค่าบริการด้านฮอตไลน์(ฮอตสติก) เป็นเงิน ๒๘,๒๖๓.๐๐ บาท

๔.๒.๓ ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย เป็นเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๒.๔ ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มิเตอร์ เป็นเงิน ๗๐๐.๐๐ บาท

๔.๒.๕ ค่าตรวจสอบ/....

๔.๒.๕ ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง เป็นเงิน ๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๒.๖ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๒,๔๐๕.๕๘ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๔๙,๖๒๘.๑๐ บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๙,๖๒๘.๑๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหก ร้อยยี่สิบแปดบาทสิบสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบสอบซึ่งจะต้อง เรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟผ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน....บาท งบทำการ จำนวนบาท และงบลงทุน จำนวน ๒,๒๓๐.๐๐ บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดฯ และ อุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟผ.

สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัว ประกอบพลังงานไฟฟ้า(PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่าให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ.(วส.)๑๐๒๘ ลว.๑๕ ก.ย.๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง.๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๑๖๖/๖๕๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว



(นายวิรัชดี บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๑ ๙ ๖.๖. ๒๕๖๕