



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางสาวเต็มสิริ วชิรมน

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผบ.บต.

๑. เรื่องเดิม

- ๕ ม.ค. ๒๕๖๕

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๓๗๐๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาวเต็มสิริ วชิรมน
อยู่บ้านเลขที่ ๘/๑๘ ม.๔ ต.กะเจ็ด อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่
ของผู้ร้อง ผบ.บต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

- ๑.สถานที่ขอย้ายเขต ต.กะเจ็ด อําเภอมือง จังหวัดระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย
- ๒.ภูมิภาคประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒
- ๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๓๔๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จ
แล้วประมาณ ๖๗๐ เมตร รวมระยะทาง ๓๓๐ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ใต้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้
ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๓๓๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน

๖๙,๔๗๓.๐๕ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน

๔,๘๖๓.๑๑ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๗๔,๓๓๖.๑๖ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบหกบาทสิบหก
สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายตริภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๐๑/๖ ๕๖๕

อนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๕ ม.ค. ๒๕๖๕