



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายบรรเจิด มีสง่า

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทบ.บต.

๑. เรื่องเดิม

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๕

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๖๔๒๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ นายบรรเจิด มีสง่า
อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๙/๖ ม.๑ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่
ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ต.กะเจ็ด อําเภอมือง จังหวัดระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ภูมิประเทศไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๔๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จ
แล้วประมาณ ๕๓๕ เมตร รวมระยะทาง ๑๓๕ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟผ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้
ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๐๔ เมตร

- พาดสายอลูมิเนียมบนขาหยั่ง ขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๓๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

๑.แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๗๕,๒๓๙.๓๘ บาท

๒.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๕,๒๖๖.๗๖ บาท

ผู้ใช้ไฟเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๘๐,๕๐๖.๑๔ บาท (แปดหมื่นห้าร้อยหกบาทสิบสี่สตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

กิตติภาพ

(นายตรีภาพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๐๔/๖๕๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ
๑๒ ม.ค. ๒๕๖๕