



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - รัชดาพร กำชัยพัฒนา

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑. เรื่องเดิม

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๘๕๐๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวรัชดาพร กำชัยพัฒนา
อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๑ ม.๒ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง
ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ๑๗๑ ม.๒ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิภาคประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๖๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ
๙๐๕ เมตร รวมระยะทาง ๓๐๕ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๑๐๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑๖ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๓๐๕ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของกฟภ. แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๖๒,๗๐๓.๐๐	บาท (งบลงทุน)
- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๕๕,๗๔๙.๐๐	บาท (ผู้ใช้ไฟสมทบ๕๐%)
	รวมเป็นเงิน	๑๑๘,๔๕๒.๐๐	บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้ (C-๖๕-H-PHECM.๐๐๑๑.๐๓.๑)

- แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๕๕,๗๔๙.๐๐	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๓,๙๐๒.๔๓	บาท
	รวมเป็นเงิน	๕๙,๖๕๑.๔๓	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๑๑/๖๕๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว

(นายวิรัชศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕