



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางสาวรวม ตระกูลษา

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน หม.บต.

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕

๑. เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๑๖๑๗๘๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสาวรวม ตระกูลษา รหัสลูกค้า ๑๐๑๗๒๓๕๕๖๑ อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๔/๔ ม.๗ ต.เพ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๖๐ มีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. สถานที่ขยายเขต ช.ห้วยมะเฟือง-เขายายดา ม.๗ ต.เพ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒. ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓. ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๖๕ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๘๐ เมตร รวมระยะทาง ๑๕ เมตร

๔. โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕. แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๕๐ KVA

๓. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๕ เมตร

๔. ค่าใช้จ่าย(กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%) (P-NHE๐๒.๐-H-PHECM.๑๕๐๔)

- แร่งต่ำ(คพม.๒) เป็นเงิน ๑๓,๔๓๕.๐๙ บาท (งบลงทุน)

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๓,๔๓๕.๐๙ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาท เก้าสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น)๑๔๓๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) ๕๑/๖๕๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๕