



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางสนธยา รุ่งจำรัส

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทพ.บต.

ถึง ผจก.กฟส.เพ

วันที่

๑. เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๑๖๑๗๘๑ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นาง สนธยา รุ่งจำรัส รหัสลูกค้า ๑๐๑๖๓๔๔๒๘๖ อยู่บ้านเลขที่ ๔๕/๙ ม.๖ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. ๑.สถานที่ขอขยายเขต ซอยเนินพะยอม ม.๖ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒. ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓. ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๓๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๓๙๐ เมตร รวมระยะทาง ๙๐ เมตร

๔. โวลต์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลต์ เวลา - น.

๕. แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA

๓. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๙๐ เมตร

๔. ค่าใช้จ่าย(กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%) (P-NHE๐๒.๐-H-PHECM.๑๕๐๖)

- แร่งต่ำ(คพม.๒) เป็นเงิน ๒๙,๒๗๖.๘๗ บาท (งบลงทุน)

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๙,๒๗๖.๘๗ บาท (สองหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น)๑๔๓๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๔๖/๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวิรัชดี บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕