



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางบังอร คงนิล

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑. เรื่องเดิม

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๖๕๓๓๙ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นางบังอร คงนิล

อยู่บ้านเลขที่ ๔๘๗/๒๒ ม.๘ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่
ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ๒๙๘/๔ หมู่ ๘ ต.สองสลึง อําเภอกาหลง จังหวัดระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ภูมิปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๓๘๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว
ประมาณ ๔๐๐ เมตร รวมระยะทาง ๒๐ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๑๖๐

KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้
ผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

-แผนกแรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๒๒,๐๐๑.๘๘ บาท

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓% เป็นเงิน ๑,๕๔๐.๑๓ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๓,๕๔๒.๐๑ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๕๕/๖๕๖๕

อนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๙ มี.ค. ๒๕๖๕