



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายสินชัย หิรัญมาศ

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕

**๑. เรื่องเดิม**

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๑๘๐๗๘๙ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายสินชัย หิรัญมาศ รหัสลูกค้า ๑๐๐๑๕๖๔๑๔ อยู่บ้านเลขที่ ๑๑/๓ ม.๔ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. สถานที่ขอขยายเขต ๑๑/๓ ม.๔ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒. ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓. ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๑๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๖๐ เมตร รวมระยะทาง ๒๗๐ เมตร

๔. โวลต์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลต์ เวลา - น.

๕. แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๕๐ KVA

**๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ**

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๖๐ เมตร

**๓. ค่าใช้จ่าย(กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%) (P-NHE๐๒.๐-H-PHECM.๑๕๑๓)**

- แร่งต่ำ(คพม.๒) เป็นเงิน ๓๕,๓๕๕.๖๙ บาท (งบลงทุน)

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๕,๓๕๕.๖๙ บาท (สามหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาท หกสิบเก้าสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น)๑๔๓๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๙๗ / ๒๕๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวิรัชศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕