



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายอภิชาติ ประกอบเกื้อ

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บด.

๑. เรื่องเดิม

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๑๘๐๗๙๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายอภิชาติ ประกอบเกื้อรหัสลูกค้า ๑๐๒๑๕๒๓๘๖๖ อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๑/๔ ม.๓ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบด.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. สถานที่ขอขยายเขต ๑๔๑/๔ ม.๓ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒. ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓. ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๖๑๘ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๓๐ เมตร รวมระยะทาง ๖๔๘ เมตร

๔. โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕. แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๒๕๐ KVA

๒. ข้อยพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๓๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย(กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%) (P-NHE๐๒.๐-H-PHECM.๑๕๑๔)

- แรงต่ำ(คพม.๒) เป็นเงิน ๒๔,๘๕๐.๖๓ บาท (งบลงทุน)

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๔,๘๕๐.๖๓ บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทหกสิบสามสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น)๑๔๓๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บด.) ๙๖/๖๕๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕