



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายศักดิ์พล อภิวัฒน์โนภาส

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑. เรื่องเดิม

๓๑ พค. ๒๕๖๕

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๑๙๑๑๒๔ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายศักดิ์พล อภิวัฒน์โนภาส อยู่บ้านเลขที่ ๘๘/๓๖ ม.๑ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของ ผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

- ๑.สถานที่ขอขยายเขต ม.๑ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย
- ๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒
- ๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๔๘๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๔๒๐ เมตร รวมระยะทาง ๙๐๐ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๑๐๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำ(C-๖๕-H-PHECM.๐๐๖๖.๐๑.๑)

- ปีกเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๗ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๔๐ เมตร

แผนกแรงต่ำภายนอก(C-๖๕-H-PHECM.๐๐๖๖.๐๒.๑)

- ปีกเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๙ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๘๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของกฟภ. แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๗๙,๐๓๔.๐๐ บาท (งบลงทุน)
- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๔๕,๕๑๖.๐๐ บาท (ผู้ใช้ไฟสมทบ ๕๐%)
รวมเป็นเงิน		๑๒๔,๕๕๐.๐๐ บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๔๕,๕๑๕.๕๔ บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๓,๑๘๖.๐๙ บาท
รวมเป็นเงิน		๔๘,๗๐๑.๖๓ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๑๑๖/๖๕๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวิรัชศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๓๑ พค. ๒๕๖๕