



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายกันภัย เทวชาลาอังกูร

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทบ.บต.

๑. เรื่องเดิม

- ส.พค. ๒๕๖๕

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๑๘๔๗๓๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นาย กันภัย เทวชาลาอังกูร ๖๗ ตลากระทุ้มแบน อ.กระทุ้มแบน จ.สมุทรสาคร มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขยายเขต สمانมิตร ม.๒ ต.กะเจต อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๔๒๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๑๕ เมตร รวมระยะทาง ๔๓๕ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๑๐๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๕ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

-แผนกแรงต่ำภายนอก เป็นเงิน ๑๐,๕๐๕.๒๒ บาท

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๗๓๕.๓๗ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๑,๒๔๐.๕๙ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

การกฟ.

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๕