



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - น.ส.มนชนก รามดิษฐ์

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑. เรื่องเดิม

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๑๙๐๘๘ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ น.ส.มนชนก รามดิษฐ์ อยู่บ้านเลขที่ ๓๙/๙ ม.๒ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ม.๑ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิภาคประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๖๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๓๔ เมตร รวมระยะทาง ๖๓๔ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓. ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

-แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน ๑๒,๓๔๕.๒๘ บาท

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๘๖๔.๑๗ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๓,๒๐๙.๔๕ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ทรงพ

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/๑๓๓/๒๕๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕