



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายประกายแก้ว บุญสร้าง

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑. เรื่องเดิม

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๑๕๕๑๑๗ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายประกายแก้ว บุญสร้าง รหัสลูกค้า ๑๐๑๙๓๗๓๓๖๕ บ้านเลขที่ ๙๙/๑๐ ม.๓ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ๙๙/๑๐ ม.๓ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๔๗๒ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๑๑๐ เมตร รวมระยะทาง ๕๘๒ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๖ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๑๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย(กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%) (P-NHE๐๒.๐-H-PHECM.๑๕๑๖)

- แร่งต่ำ(คพม.๒) เป็นเงิน ๗๑,๙๖๔.๗๐ บาท (งบลงทุน)

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๗๑,๙๖๔.๗๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาท เจ็ดสิบบสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น)๑๔๓๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)๖๓๖/๒๕๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕