



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางวิภาวี พลัดคล้าย

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทพ.บต.

๑. เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๑๙๙๐๘๗ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางวิภาวี พลัดคล้าย รหัสลูกค้า ๑๐๑๖๗๕๗๑๓๓ บ้านเลขที่ ๑๐๓/๔ ม.๔ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ๑๐๓/๔ ม.๔ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๓๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๘๓ เมตร รวมระยะทาง ๓๑๓ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ใต้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์
หม้อแปลงขนาด ๕๐ KVA

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๘๓ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย(กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%) (P-NHE๐๒.๐-H-PHECM.๑๕๒๐)

- แรงต่ำ(คพม.๒) เป็นเงิน ๕๐,๒๓๘.๕๓ บาท (งบลงทุน)

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๕๐,๒๓๘.๕๓ บาท (ห้าหมื่นสองร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น)๑๔๓๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๑๕๕/๖๕๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวิรัชศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕