



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายสำฤทธิ์ ลายประดิษฐ์

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑. เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๒๐๙๑๑๖ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสำฤทธิ์ ลายประดิษฐ์ รหัสลูกค้า ๑๐๒๑๖๗๖๑๐ บ้านเลขที่ ๓/๒๙ ม.๑ ต.กะเจ็ด อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ๓/๒๙ ม.๑ ต.กะเจ็ด อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ภูมิปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๘๗๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๑๐ เมตร รวมระยะทาง ๘๘๐ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๑๐๐ KVA

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย(กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%) (P-NHE๐๒.๐-H-PHECM.๑๕๑๗)

- แรงต่ำ(คพม.๒) เป็นเงิน ๑๔,๐๙๗.๒๘ บาท (งบลงทุน)

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๔,๐๙๗.๒๘ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น)๑๔๓๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)




(นายตรีภพ พันธุ์เสื่อ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๑๕๖/๒๕๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๐ กค. ๒๕๖๕