



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายธนพงษ์ งามละเมียด

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทพ.บต.

**๑. เรื่องเดิม**

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๒๐๙๑๑๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายธนพงษ์ งามละเมียด รหัสลูกค้า ๑๐๐๑๒๗๑๐๐๒ บ้านเลขที่ ๔๘ ม.๕ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขยายเขต ๔๘ ม.๕ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๒๔๐ เมตร รวมระยะทาง ๔๔๐ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๕๐ KVA

**๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ**

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๔๐ เมตร

**๓. ค่าใช้จ่าย(กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%) (P-NHE๐๒.๐-H-PHECM.๑๕๑๘)**

- แรงต่ำ(คพม.๒) เป็นเงิน ๓๐,๙๘๗.๑๙ บาท (งบลงทุน)

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๐,๙๘๗.๑๙ บาท (สามหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น)๑๔๓๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ทริภ

(นายตรีภ พันธ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๑๖๐/๒๕๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวิรัชศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕