



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางชฎาพร เมฆแสน

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน หผ.บต.

๑. เรื่องเดิม

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๒๒๔๙๙ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางชฎาพร เมฆแสน รหัสลูกค้า ๑๐๒๑๓๖๐๗๕๔ บ้านเลขที่ ๙๐/๕ ม.๓ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขยายเขต ๓๑/๒๙ ม.๒ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๑๓ เมตร รวมระยะทาง ๒๓ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๓ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย(กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%) (P-NHE๐๒.๐-H-PHECM.๑๕๒๖)

- แรงต่ำ(คพม.๒) เป็นเงิน ๒๒,๗๓๗.๘๖ บาท

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๒,๗๓๗.๘๖ บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ด บาทแปดสิบหกสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น)๑๔๓๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)

(นายตริภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๑๗๗/๒๕๖๕

อนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕