



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่ ๐๓๒/๒๕๖๕

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายธนา ถึงวงศ์

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕

๑. เรื่องเดิม

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๒๑๔๘๓๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายธนา ถึงวงศ์ รหัสลูกค้า ๑๐๒๑๗๒๔๗๙๐ บ้านเลขที่ ๑๐๑/๒๑ ม.๔ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ๑๐๑/๒๑ ม.๔ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิภาคประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๖๑๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๑๑๐ เมตร รวมระยะทาง ๕๒๐ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๕ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕ ตร.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๑๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย(กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%) (P-NHE๐๒.๐-H-PHECM.๑๕๒๔)

- แรงต่ำ(คฟม.๒) เป็นเงิน ๗๔,๕๖๘.๗๖ บาท

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๗๔,๕๖๘.๗๖ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบแปดบาท เจ็ดสิบกบาทสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น)๑๔๓๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/๐๓๒/๒๕๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕