



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายประสูตร งามสุวรรณ

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทพ.บต.

๑. เรื่องเดิม

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๕

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๒๐๐๑๓๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายประสูตร งามสุวรรณ รหัสลูกค้า ๑๐๐๑๓๗๑๒๔๖ บ้านเลขที่ ๗๔ ม.๘ ต.กะเจ็ด อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขอขยายเขต ๗๔ ม.๘ ต.กะเจ็ด อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิภาคประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๗๐๓ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๑๔๐ เมตร รวมระยะทาง ๘๔๓ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ใต้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๕๐ KVA

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๔๐ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย(กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%) (P-NHE๐๒.๐-H-PHECM.๑๕๒๒)

- แรงต่ำ(คพม.๒) เป็นเงิน ๔๔,๒๑๙.๙๖ บาท

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๔,๒๑๙.๙๖ บาท (สี่หมื่นสี่พันสองร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น)๑๔๓๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ตราฟ

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) ๑๖/๒๕๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๕