



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย/กฟส.เพ - น.ส.ธัญรติ บุปผาศรี

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บด.

๑. เรื่องเดิม

๒๖ กย. ๒๕๖๕

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๒๒๓๒๒๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ น.ส.ธัญรติ บุปผาศรี
อยู่บ้านเลขที่ ๔๐ ม.๑ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง
ผบด.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

- ๑.สถานที่ขอขยายเขต ม.๑ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย
- ๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒
- ๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๒๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ
๑๑๓ เมตร รวมระยะทาง ๓๓๓ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๖ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๑๑๓ เมตร

๓. ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

-แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน ๖๓,๐๓๑.๙๑ บาท

-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

เป็นเงิน ๔,๔๑๒.๒๓ บาท

รวมเป็นเงิน ๖๗,๔๔๔.๑๔ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ต.พ.

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บด.) / ๑๔๙ / ๒๕๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๖ กย. ๒๕๖๕