



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นางเฉลียว สุภรัตน์

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน หผ.บต.

**๑. เรื่องเดิม**

๒๓ กย ๒๕๖๕

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๒๓๔๒๓๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นางเฉลียว สุภรัตน์ รหัสลูกค้า ๑๐๒๑๗๘๓๓๒๕ บ้านเลขที่ ๗๙/๑๔ ม.๓ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขยายเขต ๗๙/๑๔ ม.๓ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิภาคประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๒๕๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ ๒๔๐ เมตร รวมระยะทาง ๔๙๐ เมตร

๔.โวลท์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ได้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์

หม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA

**๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ**

แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๒๔๐ เมตร

**๓. ค่าใช้จ่าย(กฟภ.เป็นผู้ลงทุน ๑๐๐%)**

- แร่งต่ำ(คพม.๒)

เป็นเงิน ๔๖,๓๕๒.๕๐ บาท

กฟภ.เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๖,๓๕๒.๕๐ บาท (สี่หมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) โดยใช้งบลงทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟภ.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลว. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๖ มกราคม ๒๕๖๓ (หนังสือเลขที่ กคก.(น)๑๔๓๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/๑๙๐/๒๕๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๖ กย. ๒๕๖๕