



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายบัญชา เรือนทิพย์

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทพ.บต.

๑. เรื่องเดิม

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๒๓๒๖๓๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายบัญชา เรือนทิพย์
อยู่บ้านเลขที่ ๔/๒๖ ม.๒ จ.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี มีความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่
ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.สถานที่ขยายเขต เถลิมชัยการเดิน ม.๒ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.ระยะทางจากจุดที่เริ่มขยายเขต ถึงหม้อแปลงประมาณ ๔๑๕ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้วประมาณ
๙๐ เมตร รวมระยะทาง ๕๐๕ เมตร

๔.โวลต์ปลายสาย ณ จุดขยายเขต - โวลท์ เวลา - น.

๕.แอมป์ใต้หม้อแปลงวัดได้ เฟส เอ-แอมป์ เฟส บี-แอมป์ เฟส ซี-แอมป์หม้อแปลงขนาด ๕๐ KVA

๖.ในการขยายเขตนี้แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. และค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออก

๒. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๙๐ เมตร
- รื้อถอน แร็คแรงต่ำ จำนวน ๓ ชุด

๓. ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

-รื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๑,๑๙๑.๐๐	บาท
-แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๑๙,๖๖๙.๔๐	บาท
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๑,๔๖๐.๒๓	บาท
รวมเป็นเงิน		๒๒,๓๒๐.๖๓	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ศรภ.

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๑๔๕/๒๕๖๕

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายวิรัชศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕